



SECTION B-B



Soovin tellida

Soovin hinnapakumist

Märgi mahuti paigaldussügavus h (sügavus maapinnast siseneva toru põhjani mm)  
h =

Märkused (projekti nimi v aadress, erisoovid jne):

NR	NIMETUS	MATERJAL	MÕÕT	HULK/tk
1	Eraldaja korpus	PE-HD	D800	1
2	Sisend- ja väljundtoru	PE-HD	D110 mm	1
3	Hoolduskaev (valige sobiv sügavus)	PE-HD	D600 mm	1
	Paigaldussügavus h mõõdetakse sisendtoru põhjast maapinnani mm-tes. Eritellimusena kohandame eraldajaid ka sügavamaks paigalduseks.			
4	Tuulutustoru	PE	D110 mm	1
V	Kogumaht		450 dm <sup>3</sup>	
Vo	Õlimaht		75 dm <sup>3</sup>	
Vm	Liiva-mudamaht		150 dm <sup>3</sup>	
LISAVARUSTUS. Vali sobiv rippmenüüst või märgi klõpsates valikukasti "X"				
5	Kaas teleskoopne D600 mm (vali sobiv)			
6	Õlipüüduuri alarmseade (vali sobiv)			

7

Täidetud tellimisvorm edastage meile e-posti vahendusel

Enne ärasaatmist palun kontrollige oma valikuid.

Date	Engin	Signature	Sheets	ÕLIERALDAJA II klass NS1,5	
eccua			Mass	Number	RV